

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

АО «Барнаурская ТЭЦ-3»

Лузанов И.В.

«_____» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

«_____» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по определению эффективности золоулавливающих
пылеочистных) установок котлоагрегатов и аспирационных установок
АО «Барнаурская ТЭЦ-3»

1. Общие сведения:

- 1.1. Заказчик: АО «Барнаурская ТЭЦ-3».
- 1.2. Место оказания услуг: АО «Барнаурская ТЭЦ-3», по адресу г. Барнаул, ул. Тракторная, 7.

2. Описание предмета договора:

2.1. Оказание услуги: Поэтапное определение эффективности газоочистных установок (электрофильтров котлоагрегатов, аспирационных установок ленточных конвейеров) и количества промышленных выбросов АО «Барнаурская ТЭЦ-3». В промышленных выбросах определить концентрацию загрязняющих веществ: азота диоксид, азот оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, мазутная зола теплостанций (в пересчете на ванадий), угольная зола теплостанций (с содержанием окиси кальция 35-40%).

3. Требования к составу услуг:

- Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
- РД 153-34.0-02.306-98 «Правила организации контроля выбросов в атмосферу на тепловых электростанциях и котельных», утв. РАО «ЕЭС России» 29.05.1998 г.;
- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» утв. приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 г. № 229;

4. Сроки оказания услуг:

- начало – 11 марта 2019 г.;
- окончание – 31 декабря 2019 г.

Промежуточные сроки оказания услуг предусмотрены в Приложении № 3 к настоящему договору (Сводная таблица стоимости оказания услуг по определению эффективности золоулавливающих (пылеочистных) установок котлоагрегатов и аспирационных установок АО «Барнаурская ТЭЦ-3»).

5. По окончании оказания услуг (по каждому этапу) Исполнитель предоставляет:

- Технические отчеты по результатам инструментальных измерений;
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- счет -фактура

6. Особые требования и оценочные критерии к Исполнителю услуг.

6.1. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).

6.2. Исполнитель не должен быть вовлечен в процедуру банкротства или ликвидации.

6.3. Исполнитель не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В отношении Исполнителя не должно быть вступивших в законную силу судебных решений в период за последние два календарных года о расторжении договоров, заключенных с ним в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.4. Обязательное наличие у Исполнителя действующего аттестата аккредитации на весь период оказания услуг.

6.5. Персонал Исполнителя должен знать и применять Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (Приложение № 4 к настоящему договору). Исполнитель обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг.

6.6. Исполнитель должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом на имя главного инженера организации Заказчика. Письма на МТР Исполнителя, ввозимые на территорию электростанции, должны иметь отметку/визу, вневедомственной охраны, копии писем представить в производственно-технический отдел (число, номенклатура МТР, количество).

6.7. Исполнитель несет ответственность за сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, до приемки Заказчиком оказанных услуг.

6.8. Для оказания услуг Исполнитель должен располагать материально-производственной базой. Наличие у исполнителей своевременно поверенных средств измерений и контроля, подлежащих государственному контролю и надзору.

Наличие необходимых МТР и оборудования подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, лизинг, аренду или ином праве владения, по планируемому к использованию МТР и оборудования.

6.9. Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 660 тыс. руб. в год, за последние 3 (три) года, что подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой закупочной документации. Заказчик имеет право запросить по предоставленной справке, копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов приемки сдачи оказания услуг, копии договоров с реквизитами, предметов, и подписями сторон и т.д.).

6.10. Наличие у Исполнителя квалифицированного и аттестованного персонала не менее 4 человек, (специалисты выполняющие функции - инструментальные замеры загрязняющих веществ в воздушных средах с использованием автоматических газоанализаторов и индикаторных трубок, отбор проб всех объектов окружающей среды, включенных в область аккредитации.) Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах, с предоставлением копий трудовых книжек работников (1-

ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам. Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих документов (дипломов, удостоверений, аттестатов и т.д.)

6.11. Наличие бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового органа о получении.

6.12. Исполнитель не должен иметь взятых и не выполненных в установленный срок обязательств как по АО «Барнаульская ТЭЦ-3», так и по предприятиям группы компаний ООО «Сибирская генерирующая компания».

6.13. Исполнитель должен обосновать стоимость своего коммерческого предложения путем предоставления сводной таблицы стоимости услуг.

И.о. заместителя главного инженера
по эксплуатации - начальник ПТО



В.И. Бобб