

Заместитель главного инженера  
 Филиала «Абаканская ТЭЦ»  
 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

 А.В. Афонин  
 «    »    2019г.

Ведомость дефектов  
 Якорь возбuditеля ВТ-450-3000У4 электромашиной системы возбуждения турбогенератора ст.№ 1Г типа ТВФ 63-2 УЗ

№ п/п	Наименование узла, механизма	Перечень дефектов	Объем ремонтных работ
1	Якорь возбuditеля ВТ-450-3000У4 электромашиной системы возбуждения турбогенератора ст.№ 1Г типа ТВФ 63-2 УЗ	Износ коллектора до минимального нормативного значения, выработан ресурс якоря (более 25 лет)	В объёме капитального ремонта якоря с заменой коллектора Балансировка якоря Испытания якоря

Начальник Электрического цеха филиала «Абаканская ТЭЦ»

 А.М. Яценко

Зам. начальника ОПНР филиала «Абаканская ТЭЦ»

 С.А. Федотов

Руководитель группы по ремонту электротехнического оборудования и оборудования ЦТАИ филиала «Абаканская ТЭЦ»

 И.Н. Овчарук

Старший мастер электрической бригады  
 Абаканского филиала АО «СибЭР»

 П.В. Потехин