

23448

Перв. примен

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



1. На шипах не допускаются заусеницы, следы ржавчины, окалина.
2. Отклонение формы шипов от цилиндричности (конусность, овальность) не должны выходить за поле допуска на диаметр.
3. Материал для изготовления шипов — сталь калиброванная круглая по ГОСТ 7417, технические требования по ГОСТ 1051.
4. *Размер для справок

Кот. 28
оп. 5

Взам. черт. БКЗ 205194

23448

Шифр папки

К-1718-2

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Либайкина Л.А.	Либайкина	
Пров.	Гордиенко Ю.В.	Гордиенко	10.12
Т.контр.			
Нач. ПТО	Носиков А.В.	Носиков	
Н.контр.			
Утв.	Власов А.С.	Власов	10.12

Котлы V—VI очереди.
Трубы экранов. Шип.

Лит.

Масса

Масштаб

0,013

2:1

Лист

Листов

Кузнецкая ТЭЦ

ОАО "Кузбассэнерго"

Кот 12-нп ГОСТ 7417-75
12Х1МФ-В-1 ГОСТ 20274

Копировал

Формат А4