



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг	
					Ед.	Общ.
1	По настоящему чертежу	Труба 273х36 L=1300 мм	1	15Х1М1Ф ТУ14-3Р-55	290,68	290,68

Итого: 290,68 кг

1. Монтажно-сборочный чертеж №4094 - ТМ п.2
2. Категория трубопроводов - 3 в соответствии с табл.7 и п.2 Приложения №1 ТР ТС 032/2013.
3. Рабочие параметры среды $P_r=13,73$ МПа (140 кгс/см²), $t_p=560^\circ\text{C}$. Среда - пар
4. Технические требования по СТО ЦКТИ 10.003-2007
5. Сварные стыковые соединения по СТО ЦКТИ 10.003 - С4.
6. Спецификация составлена на 1 деталь. Изготовить 1 деталь.

Взам. инв. №						
Подпись и дата						4094-ТМ
						Кемеровская ГРЭС АО "Кемеровская генерация"
						Техническое перевооружение ОПО.
	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Инв. № подл.						Трубопровод DN 200 4 секции коллектора пара поперечной связи 7 очереди
						Главный корпус
						Трубопроводы $P_r \geq 2,2$ МПа
						Трубопровод DN 200 4 секции коллектора пара поперечной связи 7 очереди
						Деталь поз.3
	Нач. отдела	Мальцева				Стадия
	Н. контр.	Мальцева				Лист
	Проверил	Костырев				Листов
	Разработал	Петрова				р
						4
						Кемеровское отделение ОСП Сибирьэнергопроект АО "СибИАЦ"