



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг	
					Ед.	Общ.
1	По настоящему чертежу	Труба 273х36 L=1200 мм	1	15Х1М1Ф ТУ14-3Р-55	268,32	268,32

Итого: 268,32 кг

1. Монтажно-сборочный чертеж №4094 - ТМ п.2
2. Категория трубопроводов - 3 в соответствии с табл.7 и п.2 Приложения №1 ТР ТС 032/2013.
3. Рабочие параметры среды Рр=13,73 МПа(140 кгс/см2), tр=560°С. Среда - пар
4. Технические требования по СТО ЦКТИ 10.003-2007
5. Сварные стыковые соединения по СТО ЦКТИ 10.003 - С4.
6. Спецификация составлена на 1 деталь. Изготовить 1 деталь.

Взам. инв. №						
Подпись и дата						4094-ТМ
						Кемеровская ГРЭС АО "Кемеровская генерация"
						Техническое перевооружение ОПО.
	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Инв. № подл.						Трубопровод DN 200 4 секции коллектора пара поперечной связи 7 очереди
						Главный корпус
	Нач. отдела	Мальцева				Трубопроводы Рр ≥2,2 МПа
	Н. контр.	Мальцева				Трубопровод DN 200 4 секции коллектора пара поперечной связи 7 очереди
	Проверил	Костырев				Деталь поз.11
	Разработал	Петрова				
						Стадия
						Лист
						Листов
						р
						5
						Кемеровское отделение
						ОСП Сибирьэнергопроект
						АО "СибИАЦ"