КО ОСП Сибирьэнергопроект | Объект:Техническое перевооружение ОПО. Замена 2-х гибов паропровода 4 секции коллектора поперечной связи ЧВД КГРЭС | Сводная спецификация на:

| № поз | № монтажно-сбороч. чертежа | № поз | № чертежа, нормали,ГОСТа, МВН | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Чистый вес 1 шт. | Чистый вес Общий | Материал Марка | Материал ГОСТ,ТУ | Примечание, №модели | Размер заказов на материалы проф | Размер заказов на материалы размер | Размер заказов на материалы ГОСТ,сорт | Технологический маршрут | Род упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Трубы прямые из легированной стали | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4094-ТМ л.2 | 2 | по наст.чертежу | Труба 273х36 L =821 мм | шт | 2 | 183,58 | 367,16 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55 | | | | | | |
| 2 | - // - | 3 | по наст.чертежу | Труба 273х36 L =1050 мм | шт | 2 | 234,78 | 469,56 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55 | | | | | | |
| 3 | - // - | 9 | без чертежа | Труба 273х36 | п.м | 1 | 223,60 | 223,60 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55 | для монтаж.неувязок и испытаний сварных швов отрезками ≥400 | | | | | |
| 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Фасонные изделия | | | | | | | | | | | | |
| 4 | - // - | 1 | 02 СТО ЦКТИ 321.07 | Отвод штампованный 200 | шт | 2 | 185,00 | 370,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55 | | | | | | |
| 5 | - // - | 4 | по наст.чертежу | Кольцо 211/203 | шт | 2 | 0,55 | 1,10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55 | | | | | | |
| 6 | - // - | 5 | 4094-ТМ л.3 | Кольцо 203 | шт | 6 | 0,39 | 2,34 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55 | | | | | | |
| 7 | - // - | 6 | 01 СТО ЦКТИ 837.01 | Наконечник | шт | 8 | 0,012 | 0,10 | 08Х18Н10Т | ГОСТ 5949 | | | | | | |
| 8 | - // - | 7 | 02 СТО ЦКТИ 837.01 | Наконечник регулировочный | шт | 8 | 0,010 | 0,08 | 08Х18Н10Т | ГОСТ 5949 | | | | | | |
| 9 | - // - | 8 | 03 СТО ЦКТИ 837.01 | Втулка резьбовая | шт | 8 | 0,023 | 0,18 | 12Х1МФ | ГОСТ 20072 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Электроды | | | | | | | | | | | | |
| | | | ГОСТ 9467 | Электроды Э-09Х1МФ | кг | 72 | | | | | | | | | | |

| Лит изм | Кол изм | N докум | Подпись | Дата | Лит изм | Кол изм | N докум | Подпись | Технолог | Составил | | Группа | | БК | Лист | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Проверил | | | | | Всего листов | |

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

4094- ТМ.СО