



Техническая характеристика

Рабочее давление 235 кг/см<sup>2</sup>

1. Поковка Гр.И. Т ОСТ 108.030.113-87

2.\*Размеры для справок.

3. \*\*Размеры обеспеч. инстр.

4. Развилку подвергнуть гидравлическому испытанию на  $P_{пр} = (304 - 310 \text{ кгс/см}^2)$ .

Допускается производить гидравлическое испытание совместно с блоком или трубой.

5. Остальные тех. требования по СТО ЦКТИ 10.002-2007

6. Маркировать:

-марку стали;

-номер плавки

-товарный знак

-обозначение

6		Ком- 27.02.4г.			50 8831.001.006 <sub>A</sub>	
8		Ком- 27.02.4г.				
9		Ком- 27.02.4г.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Развилка (угол 60°)	
Разраб.	Кочнева	Кочнева	27.02.4г.	27.02.4г.		
Проб.	Луговых	Луговых	27.02.4г.	27.02.4г.		
Т.контр.						
Нач. отд.						
Нач. цеха	Рябцев	Рябцев	27.02.4г.	27.02.4г.	Ст 20 ГОСТ 1050-88	
Умб.	Носков	Носков	27.02.4г.	27.02.4г.		