

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер АО "Назаровская ГРЭС"
 С.В. Рябцев
 28.01
 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Ремонт мастерской пристройки бл. №7 на 1 этаже

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Устройство инвентарных горизонтальных лесов высотой 5,7м	м2	138
2	Очистка потолков плит покрытия от пыли и грязи аппаратами высокого давления на высоте 5,7м	м2	138
3	Огрунтовка потолков плит покрытия (тифентгрунд, расход 100г/м2 за 1 раз) с последующей окраской акриловой краской интерьер ВД-АК-125(расход 0,188г/м2 на 1 раз) за 2 раза	м2	138
4	Очистка ж/б балок от старой краски аппаратами высокого давления	м2	29
5	Огрунтовка ж/б балок (тифентгрунд) с последующей окраской акриловой краской интерьер ВД-АК-125 за 2 раза	м2	29
6	Очистка потолков плит покрытия от пыли и грязи аппаратами высокого давления на высоте 3м	м2	33
7	Огрунтовка потолков плит покрытия (тифентгрунд) с последующей окраской акриловой краской интерьер ВД-АК-125 за 2 раза	м2	33
8	Отбивка штукатурки стен толщиной 15мм	м2	16
9	Отбивка плитки кафельной с кирпичных стен	м2	37
10	Огрунтовка (Кнауф тифенгрунд) и штукатурка стен кирпичных ротбандом (расход 8,5 кг/м2 при толщ. 10мм) толщиной 20мм	м2	53
11	Огрунтовка стен оштукатуренных (тифентгрунд) с последующим шпатлеванием финишной шпатлевкой Крепс КР (расход 1,2 кг/м2 толщ. 1мм)	м ²	53
12	Огрунтовка стен (тифентгрунд) и окраска маслянной св. серой краской ПФ-115 за 2 раза	м ²	53
13	Очистка стен кирпичных и стековых панелей от пыли и грязи аппаратами высокого давления высотой стен 5,7м	м ²	344
14	Заделка межпанельных швов шириной 50мм, глубиной 30мм пеной монтажной (2шт) с последующей заделкой ротбандом толщиной 10мм	м.п.	75
15	Огрунтовка стен (тифентгрунд) с последующей окраской акриловой краской интерьер ВД-АК-125 за 2 раза	м ²	214
16	Огрунтовка стен (тифентгрунд) и окраска маслянной св. серой краской ПФ-115 панелей стен высотой 1,5м за 2 раза	м ²	130
17	Обезжикивание и огрунтовка металлических ворот, дверей и шкафов грунтовкой ГФ-021	м2	104
18	Маслянная окраска св. серой краской ПФ-115 ранее окрашенных ворот, дверей и шкафов за 2 раза св. серой краской	м2	104
19	Обезжикивание и огрунтовка приборов отопления и трубопроводов ф более 50мм за 2 раза	м2	36

1	2	3	4
20	Масляная окраска ранее окрашенных приборов отопления и трубопроводов ϕ более 50мм за 2 раза	m^2	36
21	Демонтаж двойного остекления стёкол $h=4\text{мм}$ и металлических переплётов витражей из уголка 32x3мм. ($L=81\text{м}$, вес=118,26кг)	m^2	43
22	Устройство швеллера №22 (21 кг/м.п.) с помощью эл. дуговой сварки и электродов Э-42	тн	0,252
23	Обезжикивание и огрунтовка швеллера грунтовкой ГФ-021	m^2	10
24	Маслянная окраска св. серой краской ПФ-115 швеллера за 2 раза св. серой краской	m^2	10
25	Устройство кирпичной кладки стены толщиной 230мм из огнеупорного (шамотного) кирпича ШБ-5 размером 230x114x65мм) заложить проём.	m^3	7,94
26	Огрунтовка тифенгрундом и штукатурка внутренних стен кирпичных ротбандом толщиной 20мм	m^2	34,52
27	Огрунтовка Тифентгрундом и штукатурка наружных стен кирпичных цементно песчанным раствором толщиной 20мм	m^2	34,52
28	Огрунтовка стен оштукатуренных (тифентгрунд) с последующим шпатлеванием финишной шпатлёвкой Крепс (с внутренней и наружной стороны)	m^2	69,04
29	Огрунтовка внутренних стен (тифентгрунд) с последующей окраской акриловой краской интерьер ВД-АК-125 за 2 раза	m^2	34,52
30	Огрунтовка стен (тифентгрунд) с последующей окраской фасада акриловой краской интерьер ВД-АК-125 за 2 раза	m^2	34,52
31	Устройство окон ПВХ размерами 1,25 (в)x1,0м (h) двухстворчатые глухие с наружными сливами, с внутренними откосами из ПВХ $S=0,81\text{м}^2$ и подоконником	шт	3
32	Устройство окон ПВХ размерами 1,25x1,0м двухстворчатые с одной открывающей правой створкой с наружными сливами с внутренними откосами из ПВХ $S=0,81\text{м}^2$ и подоконником	шт	3
33	Устройство окон ПВХ размерами 1,25x1,0м двухстворчатые с одной открывающей левой створкой с наружными сливами с внутренними откосами из ПВХ $S=0,81\text{м}^2$ и подоконником	шт	3
34	Демонтаж мойки со смесителем и сифоном	шт	1
35	Устройство мойки со смесителем и сифоном	шт	1
36	Устройство кафельной плитки на клее церезит вокруг раковины	m^2	6
37	Замена труб водопроводных $\phi=15\text{мм}$	м.п.	12
38	Замена вентиля $du=32\text{мм}$ со сгоном, муфтой и контролайкой по 1 шт на 1 вентиль,резьбы - 2шт. (15 бзр $du=32\text{мм}$)	компл.	2
39	Разборка полов мазаичных толщиной 25мм	m^2	1,5
40	Устройство полов мазаичных $b=25\text{мм}$	m^2	3
41	Уборка строительного мусора и погрузка экскаватором с емкостью ковша до $0,5\text{м}^3$	тонна	2

Примечание:

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих предметов.

Начальник ОППР:

Сидляров Ю.В.

Исп. Глушков В.В.
тел. 22-95