

СОГЛАСОВАНО:

Директор

АО «Назаровская ГРЭС»

О.А Ворошилов

« 17 » 06 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Выполнение мероприятий для приведения в соответствии требованиям согласно Распоряжения ГО/128-Р от 19.06.2018 защитных ограждений на ОРУ-110, 220 500кВ и пристанционного узла бл. 1-7.»

1	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	
	1.1.	АО «Назаровская ГРЭС»
2	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ	
	2.1.	Программа эксплуатации.
3	МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА	
	3.1.	Территория АО «Назаровская ГРЭС» г. Назарово, Красноярский край, Российская Федерация.
4	ЦЕЛЬ РАБОТ	
	4.1	Обеспечение безопасности персонала при производстве работ на оборудовании цеха.
5	ОБЪЕМ РАБОТ	
	5.1.1.	<ol style="list-style-type: none">Изготовление металлических конструкций согласно проекта Пр-2472АС «Устройство ограждений на территории ОРУ-220» (прилагается).Установка (бетонирование) изготовленных металлических конструкций на территории ОРУ-220.Выполнение антикоррозийной защиты металлических поверхностей с предварительной очисткой поверхностей, обеспыливанием, обезжириванием поверхностей, грунтованием ГФ-021 и покраска в 2-а слоя эмалью 2-х компонентной полиуретановой.Нанесение сигнальной разметки на изготовленной конструкции.Уборка и вывоз образовавшегося в процессе производства работ отходов и мусора.

6	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	6.1.	<p>Все работы должны производиться в соответствии со следующими руководящими документами и нормативно-технической документацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - РД 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей, электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).
7	Требования к исполнителю:	
	7.1.	<p>"Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 3,0 млн руб. в год, за любой из 3 (трех) последних лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10) закупочной документации)"</p>
	7.2.	<p>Заказчик имеет право запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и актов выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).</p>
	7.3.	<p>Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, наличие удостоверений, подтверждающих проверку знаний по ОТ с группой по электробезопасности (ИТР- IVгр. и IIIгр-работчие).</p>
	7.4.	<p>Исполнитель должен обеспечить наличие профессионально подготовленных минимальный состав специалистов: ИТР (ответственный руководитель работ или производитель работ) – 1 ед.; (группа электробезопасности не ниже IV); работчие – 5 ед. (группа электробезопасности не ниже IIIгр); "Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах (форма 9) Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.)."</p>
	7.5.	<p>Исполнитель организует и выполняет работы в соответствии с российскими нормами и правилами в области охраны труда и промышленной и пожарной безопасности РД 34.03.201-97.</p>
	7.6.	<p>Ответственность, в том числе и страховая за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и др. персоналом Исполнителя.</p>
	7.7.	<p>Персонал Исполнителя. должен быть обеспечен комплектами для защиты от термических рисков воздействия электрической дуги</p>
	7.8.	<p>Исполнитель должен обладать следующим МТР: УШМ-2шт., электрический удлинитель (не менее 50м)-2шт, краскораспылителем, инструментом для малярных работ, бетоносмесителем. Используемые инструменты должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемому к использованию МТР.</p>

8	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	
	8.1.	Исполнитель должен предоставить гарантию в течение 36 месяцев на оказанные им услуги.
	8.2	Исполнитель производит работы поэтапно по мере вывода оборудования в ремонт. О сроках вывода оборудования в ремонт Заказчик предварительно уведомляет Исполнителя. Исполнитель обязан прибыть для производства работ в течении 2(двух) суток.
9	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	
	9.1.	<i>Используемые (поставляемые) материалы и оборудование;</i> Работы выполняются полностью иждивением Исполнителя: все необходимые материалы и оборудование поставляются Исполнителем. Поставляемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, и соответствовать всем установленным требованиям по качеству, что должно подтверждаться паспортами (сертификатами) качества.
	9.2	Окраску конструкций и оборудования лако-красочными материалами производить после согласования расцветки с Заказчиком.
	9.3	Допускается возможность технических предложений с альтернативными вариантами технологии выполнения работ, конструктивными решениями, по предварительному согласованию с Заказчиком.
	9.4	Марки применяемых материалов должны соответствовать маркам указанным Заказчиком в техническом задании. Возможно замена на аналогичные по предварительному согласованию с Заказчиком.
	9.5	Все работы по восстановлению антикоррозионного покрытия выполняются с промежуточным актом
10	ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	
	10.1.	а) Приёмка и оценка качества оказанных услуг проводится, в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя с оформлением согласно требованиям законодательства РФ соответствующих исполнительных документов. б) В процессе оказания услуг Заказчик имеет право осуществлять контроль оказания услуг, с обеспечением оказания услуг с надлежащим качеством и в установленный срок.
	10.2.	В случае обнаружения при приемке оказанных услуг каких-либо недостатков, эти недостатки должны быть указаны в соответствующих Актах. Исполнитель обязан за свой счет устранить их в согласованные с Заказчиком сроки.
11	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ	
	11.1.	С момента подписания настоящего договора по 30.09.2020 г.

И.о. главного инженера

В.М. Полухин

Начальник ПТО

Л.П. Макоткина

И.о. начальника цеха

П.А Тихонов