

Поз.	Трасса					Кабель								
	Начало	Конец	По проекту			Проложен								
			Марка	Кол. кабелей и сечений	Длина, м	Марка	Кол. кабелей и сечений	Длина						
1	QF1	Шкаф АВР	ВВГнг FRLS	5х25.0	95.5									
2	QF2	Шкаф АВР	ВВГнг FRLS	5х25.0	90.4									
3	Шкаф АВР	ЩР-01	ВВГнг FRLS	5х25.0	2.0									
4	ЩР-01 (QF4)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
5	ЩР-01 (QF5)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
6	ЩР-01 (QF6)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
7	ЩР-01 (QF7)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
8	ЩР-01 (QF8)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
9	ЩР-01 (QF9)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
10	ЩР-01 (QF10)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
11	ЩР-01 (QF11)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
12	ЩР-01 (QF12)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
13	ЩР-01 (QF13)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
14	ЩР-01 (QF14)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
15	ЩР-01 (QF15)	ШУК-Ш8/IP54	ВВГнг FRLS	5х10.0	2.0									
16	ШУК-Ш8/IP54	М1	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
17	ШУК-Ш8/IP54	М2	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
18	ШУК-Ш8/IP54	М3	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
19	ШУК-Ш8/IP54	М4	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
20	ШУК-Ш8/IP54	М5	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
21	ШУК-Ш8/IP54	М6	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
22	ШУК-Ш8/IP54	М7	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
23	ШУК-Ш8/IP54	М8	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
24	ШУК-Ш8/IP54	М9	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
25	ШУК-Ш8/IP54	М10	ВВГнг FRLS	5х10.0	7.0									
СОГЛАСОВАНО						2017-19/12-АВК.КЖ								
						Реконструкция автоматических установок пожаротушения кабельных сооружений								
						Кемеровская область г.Кемерово, ул.Грузовая 1-Б								
Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматика распределительного пункта водяного пожаротушения (РП-4)	Стадия	Лист	Листов			
									Р	1	2			
									Кабельный журнал			ООО "Фортуна Плюс"		
Инв. № подл.		Проверил		Овчинников		16.07								
		Разработал		Иванов		16.07								

Формат А4