

Электроприемники										
Условные обозначения	М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10
Обозначение группы	М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10
Рн, кВт	2,0 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Ток, (А)	8,35 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А
Наименование потребителя	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка
	Головная задвижка РП-3	Отсек обходной ГРУ II очер.	Отсек 4-ой переход машинного зала	Отсек котлов 11-13	Отсек РУСН 9Р-10Н	Отсек ЩС-2	Отсек N1 ГрЩУ-3	Отсек ТГ-11	Отсек РУСН 4Р-7Р	Отсек ГрЩУ-2

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Овчинников			16.07
Проверил		Овчинников			16.07
Разработал		Иванов			16.07

2017

2017-17/12-АВК

Реконструкция автоматических установок пожаротушения кабельных сооружений
Кемеровская область г.Кемерово, ул.Грузовая 1-Б

Автоматика распределительного пункта водяного пожаротушения (РП-3)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Однолинейная схема ЩР-01

ООО "Фортуна Плюс"

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3