

Поз.										Трасса										Кабель																																						
										Начало					Конец					По проекту					Проложен																																	
																				Марка		Кол. кабелей и сечений		Длина, м	Марка		Кол. кабелей и сечений		Длина																													
1										QF1					Шкаф АВР					ВВГнг FRLS					5х25		67.7																															
2										QF2					Шкаф АВР					ВВГнг FRLS					5х25		58.2																															
3										Шкаф АВР					ЩР-01					ВВГнг FRLS					5х25		2.0																															
4										ЩР-01 (QF4)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
5										ЩР-01 (QF5)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
6										ЩР-01 (QF6)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
7										ЩР-01 (QF7)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
8										ЩР-01 (QF8)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
9										ЩР-01 (QF9)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
10										ЩР-01 (QF10)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
11										ЩР-01 (QF11)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
12										ЩР-01 (QF12)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
13										ЩР-01 (QF13)					ШУК-Ш8/IP54					ВВГнг FRLS					5х10.0		2.0																															
14										ШУК-Ш8/IP54					М1					ВВГнг FRLS					5х10.0		5.0																															
15										ШУК-Ш8/IP54					М2					ВВГнг FRLS					5х10.0		7.0																															
16										ШУК-Ш8/IP54					М3					ВВГнг FRLS					5х10.0		9.0																															
17										ШУК-Ш8/IP54					М4					ВВГнг FRLS					5х10.0		11.0																															
18										ШУК-Ш8/IP54					М5					ВВГнг FRLS					5х10.0		10..0																															
19										ШУК-Ш8/IP54					М6					ВВГнг FRLS					5х10.0		9.0																															
20										ШУК-Ш8/IP54					М7					ВВГнг FRLS					5х10.0		5.0																															
21										ШУК-Ш8/IP54					М8					ВВГнг FRLS					5х10.0		3.0																															
22										ШУК-Ш8/IP54					М9					ВВГнг FRLS					5х10.0		5.0																															
23										ШУК-Ш8/IP54					М10					ВВГнг FRLS					5х10.0		4.0																															
24										Сигнал-10					Сигнал-10(РП-1)					ParLan F/UTP cat5e PVCLSнг(A) FRLS					4х2х0.52		158.1																															
25																																																										
СОГЛАСОВАНО																														2017					2017-17/12- АВК. КЖ																							
																																			Реконструкция автоматических установок пожаротушения кабельных сооружений Кемеровская область г.Кемерово, ул.Грузовая 1-Б																							
Взам. инв. №										Изм.					Код.уч.					Лист					№ док.					Подпись					Дата					Автоматика распределительного пункта водяного пожаротушения (РП-3)										Стадия			Лист			Листов		
																																																		Р			1					
Подпись и дата																																								Кабельный журнал										000 "Фортуна Плюс"								
Инв. № подл.																																																										