

Электроприемники													
Условные обозначения	М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10	М11	М12
Обозначение группы	М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10	М11	М12
Рн, кВт	2,0 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Ток, (А)	8,35 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А	6,26 А
Наименование потребителя	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка	Электрозадвижка
	Головная задвижка РП-44	Отсек РУСН-11Н	Отсек РУСН-10Р	Отсек ТГ-12	Отсек 5-ый переход машинного зала	Отсек 6-ый переход машинного зала	Отсек РУСН 12-13Н	Отсек ТГ-13	Отсек N2 ГрЩУ-3	Отсек РУСН 12Р	Отсек ЩПТ-2	Отсек РУСН 14-15Н

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Овчинников			16.07
Проверил		Овчинников			16.07
Разработал		Иванов			16.07

2017

2017-19/12-АВК

Реконструкция автоматических установок пожаротушения кабельных сооружений
Кемеровская область г.Кемерово, ул.Грузовая 1-Б

Автоматика распределительного пункта водяного пожаротушения (РП-4)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Однолинейная схема ЩР-01

ООО "Фортуна Плюс"

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3