Тип автоматического выключателя	Ввод1:п.235(12Н) $Ру_1$ = 18,5кВт Cosφ = 0,65 Кс = 1,0 Рр =18,5кВт Iр =77,22А N PE ВА 88-32 3Р 100А 25кА QF1 ВВГнг FRLS 5х25,0 L=95,5м Ввод 2:п.254(13Н) $Ру_2$ = 18,5кВт Cosφ = 0,65 Кс = 1,0 Рр =18,5кВт Iр =77,22А N PE ВА 88-32 3Р 100А 25кА QF2 ВВГнг FRLS 5х25,0 L=90,4м
Данные пит. линии: кабель , марка, сечение, длина	
Шкаф АВР	Шкаф АВР ЯУ 8201-3174 1 УХЛ4
Данные пит. линии: кабель , марка, сечение, длина	ВВГнг FRLS 5х25,0 L=2,0м
Автомат. выкл., ток расцепителя или плавкой вставки (А)	ЩР-01 ЩРн-48 IP54 ВА 47-100 3Р С 80А 4,5кА QF3 N PE

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Овчинников			16.07
Проверил		Овчинников			16.07
Разработал		Иванов			16.07

2017

2017–19/12–АВК

Реконструкция автоматических установок пожаротушения кабельных сооружений
Кемеровская область г. Кемерово, ул. Грузовая 1–Б

Автоматика распределительного пункта водяного пожаротушения (РП–4)

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Однолинейная схема вводного устройства

ООО "Фортуна Плюс"

Формат А2