



ЕВРОХИМ

Акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»

Филиал АО «НАК «Азот» Новомосковская ГРЭС

Россия, 301651, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Заводской проезд, д.1, тел. (48762) 75-359

Приложение к техническому заданию  
на оказание услуг по выполнению хроматографического и физико-химического анализов  
трансформаторного масла для нужд Новомосковской ГРЭС

№ \_\_\_\_\_

«Утверждаю»

Главный инженер филиала

 С.А. Внуков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

График  
отбора проб масла на хроматографический и физико-химический анализы  
на 2024 год

Наименование оборудования	ХАРГ	Влагосодержание, г/т	Общее газосодержание %	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Содержание антиокислительной присадки агидол(ионол)	Содержание растворимого шлама,%
Т-2	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь	Июнь	Июнь
Т-3	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь	Июнь	Июнь
Тр.гр. №4 ф. «Ж»	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь	Июнь	Июнь
Тр.гр. №4 ф. «З»	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь	Июнь	Июнь
Тр.гр. №4 ф. «К»	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь	Июнь	Июнь

АТ-6 бак	Март Июнь Сентябрь Декабрь	Июнь	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь
АТ-6 РПН ф. «Ж»	Июнь Декабрь	Июнь	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь
АТ-6 РПН ф. «З»	Июнь Декабрь	Июнь	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь
АТ-6 РПН ф. «К»	Июнь Декабрь	Июнь	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь
Т-8	Март Июнь Сентябрь Декабрь	Июнь	Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь
Т-9	Март Июнь Декабрь	Июнь	Март Июнь Декабрь	Июнь	-	Июнь
ТСН-68	Июнь Декабрь	Июнь	-	-	-	-
Общее количество проб за год	29	12	13	11	5	11

#### РАЗРАБОТАЛ:

Инженер 1 категории ЭТЛ  
электрического цеха  
«Новомосковская ГРЭС»

  
(подпись)

А.С. Антипов

#### СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника  
электрического цеха  
«Новомосковская ГРЭС»

  
(подпись)

И.И. Левин