

ПРОТОКОЛ №83-ПримГРЭС

по вопросу повестки дня заседания

Центральной Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 03.11.2021г.

Первый вопрос: *Рассмотрение, оценка заявок и подведение итогов по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования, выполнение шеф-монтажа и шеф-наладки по объекту: «Замена аккумуляторных батарей» для нужд ООО «Приморская ГРЭС» (Закупка №7195-2021-ИП-ПримГРЭС).*

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место поставки: в соответствии с техническим заданием;

Заказчик: ООО «Приморская ГРЭС»;

Общий объем закупаемых товаров: в соответствии с техническим заданием.

Поступило заявок:

к установленному в извещении №32110667201 и документации о закупке сроку окончания приема заявок – 01-00 часов московского времени 06.10.2021 г. поступило 5 (пять) заявок следующих участников:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации предложения
1	2	05.10.2021 12:56 (MSK +03:00)
2	1	05.10.2021 13:50 (MSK +03:00)
3	3	05.10.2021 14:11 (MSK +03:00)
4	4	05.10.2021 16:25 (MSK +03:00)
5	5	05.10.2021 18:38 (MSK +03:00)

Решение:

1. По итогам рассмотрения заявок на основании раздела 7 Документации о конкурентной закупке принято решение:

- отклонить следующие заявки:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Обоснование отклонения
1	2	п.7.7 Документации о закупке: - Критическое несоответствие предложения техническому заданию (Приложение 1 к Документации о конкурентной закупке) на основании технического заключения: 1. Срок поставки продукции не соответствует требованиям п. 13.1. технического задания; 2. В коммерческом предложении отсутствует срок гарантии, что не соответствует требованиям п. 12.1 технического задания; - Авансирование не предусматривается (в оферте и коммерческом предложении указан аванс 30%); - Отсутствует согласие с проектом договора.
2	4	п.7.7 Документации о закупке - Критическое несоответствие предложения техническому заданию (Приложение 1 к Документации о конкурентной закупке) на основании технического заключения: 1. Тип предлагаемых Участником элементов Аккумуляторной батареи ОР-44 не соответствует приложению №1 к ТЗ Опросный лист

		<p>для заказа аккумуляторной батареи по следующим критериям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. п.2.3 — Предлагается пластина плоская положительная намазная, (требуется пластина большей поверхности Plante (GROE) — Пластина с большой поверхностью Plante (GROE) имеют самое низкое внутреннее сопротивление и, соответственно, самую большую нагрузочную способность, что имеет первостепенное значение в системах с резкопеременной нагрузкой, с большими импульсными токами, характерными для электростанций); 2. п.2.6 — Габариты (ДхШхГ) 500*170*380 не соответствуют (требуется (ДхШхГ) 270*330*545); 3. п.2.9 — Масса сухого аккумулятора 53,5 кг (требуется 105,5 кг) Вес АБ с намазной пластиной меньше веса АБ с пластиной Plante в два раза - не соответствует, т.к. активная масса свинца, меньше в два раза; 4. п.3.7 — Предлагается внутреннее сопротивление аккумулятора 0,12 мОм - не соответствует (требуется 0,112 мОм) Чем выше внутреннее сопротивление, тем ниже токи КЗ, следовательно, больше время потребуется для срабатывания аппаратов защиты, что может привести к перегреву изоляции кабельной продукции вплоть до КЗ и далее аварии; 5. п.3.8 — Предлагаемый ток короткого замыкания 17324А не соответствует (Требуется 17875 А); 6. Согласно пункта 4.2 Технического задания в целях исполнения технической политики ООО «СГК» в области электротехнического оборудования и ввиду обеспечения совместимости с уже эксплуатируемым оборудованием (создание общего для трех однотипных АБ резерва элементов) принят тип АБ 10БП1000 (типа GROE), предложенные к поставке участником элементы типа ОР44 ввиду отличия габаритных размеров и электрических характеристик не могут эксплуатироваться совместно с уже эксплуатируемыми элементами АБ №2, АБ №5.
3	5	<p>п.7.7 Документации о закупке: - Критическое несоответствие предложения техническому заданию (Приложение 1 к Документации о конкурентной закупке) на основании технического заключения: п.2.6 — Габариты аккумуляторной батареи п. 2.6 Опросный лист Приложение №1 кТЗ (ДхШхГ) 328*268*607 не соответствуют (требуется (ДхШхГ) 270*330*545); п.3.7 — Предлагается внутреннее сопротивление аккумулятора 0,118 мОм - не соответствует (требуется 0,112 мОм) Чем выше внутреннее сопротивление тем ниже токи КЗ, следовательно больше время потребуется для срабатывания аппаратов защиты, что может привести к перегреву изоляции кабельной продукции вплоть до КЗ и далее аварии; п.3.8 — Предлагаемый ток короткого замыкания 17600А не соответствует (Требуется 17875 А). -Срок поставки продукции не соответствует требованиям п. 13.1. технического задания.</p>

- признать соответствующими следующие заявки:

Порядковый номер заявки	Стоимость заявки, руб. с НДС
1	19 000 000,00
3	19 200 000,00

2. Признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования, выполнение шеф-монтажа и шеф-наладки по объекту: «Замена аккумуляторных батарей» для нужд ООО «Приморская ГРЭС» (Закупка №7195-2021-ИП-ПримГРЭС) состоявшимся.

3. По результатам оценки допущенные предложения ранжировать в следующем порядке (в порядке уменьшения степени выгоды условий):

№ места	Порядковый номер заявки	Стоимость предложения, руб. с НДС	Рейтинг	Рейтинги критериев оценки			
				Стоимость	Статус участника	Опыт выполнения аналогичных профилей лота договоров (Сумма исполненных аналогичных поставок по договорам - не менее 38 400 000,00 руб. с НДС в год за любой из последних 3-х лет)	Благонadeжность
1	1	19 000 000,00	0,9000	0,7	0	0,1	0,10
2	3	19 200 000,00	0,8927	0,6927	0	0,1	0,10

Подкритерии критерия «Благонadeжность участника»

Порядковый номер заявки	Благонadeжность участника	Массовый руководитель и/или учредитель	Массовый адрес регистрации юридического лица	Отсутствие информации о фактическом местонахождении участника и его площадей	Несоответствие производимых/поставляемых товаров, видам деятельности	Регистрация контрагента в ЕГРЮЛ менее чем за 3-и месяца до даты подачи заявки на участие в закупке	Несоответствие информации о длительности работы на рынке данным о регистрации компании из ЕГРЮЛ	Отсутствие активов (основные средства, НМА, запасы)	Отсутствие персонала для поставки товара
1	1,00	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,15
3	1,00	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,15

4. Признать победителем запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования, выполнение шеф-монтажа и шеф-наладки по объекту: «Замена аккумуляторных батарей» для нужд ООО «Приморская ГРЭС» (Закупка №7195-2021-ИП-ПримГРЭС) участника с порядковым номером заявки 1 на условиях:

- *Итоговая стоимость:* 19 000 000,00 рублей с НДС;

- *Срок поставки:* поставка не позднее 01.12.2021г.; шеф-монтаж и шеф-наладка-до 30.12.2021г.

Дата подписания протокола: 08.11.2021г.

Начальник отдела конкурентных процедур
ОСП «Приморское»
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Т.Д. Калинина