

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Барабинской ТЭЦ
А.М. Балкинов
" 08 " 08 2020 г.

Ведомость планируемых объемов работ
221 Восстановление АКЗ покрытия автотрансформаторов 1-АТ 2-АТ
У115 ТОиР ЭТЦ.2020.221

№ п/п	Наименование работ	Един. измер	Кол-во	Примечание
Раздел 1. 1-АТ				
1	Очистка поверхности щетками	м2	340,1	
2	Обеспыливание поверхности	м2	340,1	
3	Обезжиривание поверхности уайт-спиритом	м2	340,1	
4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-021 за 1 раз	м2	340,1	
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	340,1	
Раздел 2. 2-АТ				
6	Очистка поверхности щетками	м2	328,7	
7	Обеспыливание поверхности	м2	328,7	
8	Обезжиривание поверхности уайт-спиритом	м2	328,7	
9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-021 за 1 раз	м2	328,7	
10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	328,7	
Раздел 3. Материалы				
11	Уайт-спирит Текс (10 л)	л	338,75	((340,1+328,7)*0,4+(340,1+328,7*0,028)/0,845
12	Грунтовка ГФ-021 ТУ серая (25 кг)	кг	66,888	(340,1+328,7)*0,1
13	Ксилол нефтяной	л	13,07	(340,1+328,7)*0,017/0,87
14	Эмаль ПФ-115 серая 25 кг	кг	128,4096	(340,1+328,7)*0,192
15	Ветошь	кг	2,1	

Начальник ЭТЦ БТЭЦ

П.В. Смолин

Ведущий инженер ОПНР БТЭЦ

А.В. Троленко