

## Ведомость объёмов работ

на выполнение работ по модернизации распределительного устройства постоянного тока в машинном зале испытательной станции Экспериментального корпуса (инв. №00000763)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Разработка технического решения.</b>				
1	Подготовка и проведение упрощенных кратковременных испытаний или измерений, необходимых при разработке материала или документа. Подготовка и проведение упрощенных испытаний или измерений с определением одного параметра и обработка результатов.		1	
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ и обобщение результатов, составление выводов. (Разработка технического решения)		1	
3	Составление графического материала (рисунок, график, чертеж, схема, эскиз, расчетная номограмма)	лист А4	3	
4	Рассмотрение материала в утверждающей организации (инстанции). Участие в совещании по рассмотрению материала в утверждающей инстанции.	комплект	1	
<b>Раздел 2. Демонтаж</b>				
5	Демонтаж шинпровода сечением: 10х100 мм <sup>2</sup>	м	120	
<b>Раздел 3. Монтаж</b>				
<i>Основная часть</i>				
6	Монтаж шины алюминиевой сечением: 10х120 мм <sup>2</sup>	м	1736	
7	Монтаж выключателя ВАБ-УЭТМ-49-6300/10Л-УХЛ4	шт.	3	
8	Монтаж разъединителя типа РВР	шт.	38	
9	Монтаж изоляторов и держателей шин	шт.	784	
10	Монтаж цепей сигнализации положения разъединителей	шт.	78	
11	Монтаж кабеля КШВГТ-10 3х70+3х10	м	200	
12	Монтаж цепей управления, защиты и сигнализации выключателя ВАБ-УЭТМ-49-6300/10Л-УХЛ4	шт.	3	
<b>Раздел 4. Разное</b>				
12	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	6	

Составил: Начальник ИЦ \_\_\_\_\_ / Баранов С.В./

Согласовано: Директор по качеству \_\_\_\_\_ / Смирнов Д.В./