

ПРОТОКОЛ № 67/КрФ

по вопросу повестки дня заседания

Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», проводимого 15.04.2020г.

Вопрос 1.4: Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по ремонту антикоррозийного покрытия внутренней поверхности аккумуляторного бака АБ-2 для нужд филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Закупка №1477-2020-КрФ).

Основные параметры процедуры.

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский р-он, промышленная площадка ТЭЦ, филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

Заказчик: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

К установленному в извещении №32008863924 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 20.02.2020 г., - поступило 5 заявок:

№№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
1	332502	20.02.2020 11:49
2	333715	18.02.2020 12:03
3	336255	20.02.2020 06:11
4	336264	20.02.2020 06:43
5	336701	20.02.2020 11:28

Рассмотрение первых частей заявок:

Решением Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (Протокол ЗК 47 КрФ от 18.03.2020г.) по рассмотрению первых частей заявок в соответствии с п. 7.3 Документации о конкурентной закупке:

- отклонена заявка:

№№ п/п	Порядковый номер заявки	Основание отклонения
1	332502	Критическое несоответствие заявки техническому заданию – в Техническом предложении участника предложенный эквивалент – ЦВЭС (ТУ 2312-004-12288779-99) - цинконаполненная композиция на основе этилсиликатного связующего, при нанесении в два слоя не обеспечивает заданную толщину покрытия в 120 мкм, предусмотренную п. 9 прил. № 1 к ТЗ.

- признаны соответствующими следующие заявки:

№№ п/п	Порядковый номер заявки
2	333715
3	336255
4	336264
5	336701

Решение:

1. По итогам рассмотрения вторых частей заявок запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по ремонту антикоррозийного покрытия внутренней поверхности аккумуляторного бака АБ-2 для нужд филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Закупка №1477-2020-КрФ) признать все заявки соответствующими п. 7.7 Документации о конкурентной закупке.

2. По результатам оценки вторых частей заявок ранжировать заявки в следующем порядке (в порядке уменьшения степени выгодности условий):

№ места	Порядковый номер заявки	Стоимость предложения, руб. с НДС	Рейтинг	Рейтинг заявки участника				
				Стоимость	Наличие материально-технической базы, технологической оснастки, оборудования, техники и т.п.	Опыт выполнения аналогичных договоров (Сумма исполненных аналогичных договоров в год за любой из 3 последних лет – не менее 3,4 млн. руб.)	Количество квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ	Благонадежность участника
1	336264	-	0,30	-	0,05	0,10	0,05	0,10
2	336701	-	0,30	-	0,05	0,10	0,05	0,10
3	333715	-	0,25	-	0,05	0,10	0	0,10
4	336255	-	0,25	-	0,05	0,10	0	0,10

Подкритерии критерия «Благонадежность участника»

Порядковый номер заявки	Благонадежность участника	Массовый руководитель и/или учредитель	Массовый адрес регистрации и юридического лица	Отсутствие информации о фактическом местонахождении участника и его площадей	Несоответствие производимых/поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг видам деятельности	Регистрация контрагента в ЕГРЮЛ менее чем за 3-и месяца до даты подачи заявки на участие в закупке	Несоответствие информации о длительности работы на рынке данным о регистрации компании из ЕГРЮЛ	Отсутствие активов (основные средства, НМА, запасы)	Отсутствие персонала для выполнения работ (оказания услуг)
333715	1	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,15
336255	1	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,15
336264	1	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,15
336701	1	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,15

Дата подписания протокола: 16.04.2020 г.

Начальник управления конкурентных процедур
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



А.В. Коновалов