

Инв. №подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ  МОНТАЖНОЙ  ЕДИНИЦЫ	№  ПОЛ-  КИ	МАРКИРОВКА  КАБЕЛЯ	ОТКУДА	КООРДИ-			КУДА	КООРДИ-			ЗАВОДСКАЯ  МАРКА  КАБЕЛЯ	СЕЧЕНИЕ  КАБЕЛЯ	ДЛИНА  (М)	ТРАССИРОВКА  КАБЕЛЯ
					НАТЫ				НАТЫ						
					X	Y	Z		X	Y	Z				
1	Автоматическа система пожаротушения и пожарной сигнализации помещений конструкторской группы, архива ПТО		1ПА1	эл. Помещение архива				XD1				BBГн2-FRLS	3х1,5	35	
2			1ПА2	XD1				ARK1				BBГн2-FRLS	3х1,5	3	
3			1ПА3	XD1				ARK2				BBГн2-FRLS	3х1,5	3	
4			1ПА4	XD1				БП				BBГн2-FRLS	3х1,5	3	
5			1ПА5	ПУ				ARK2				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	2	
6			1ПА6	ARK2				КПБ.1				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	2	
7			1ПА7	КПБ.1				КПБ.2				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	2	
8			1ПА8	КПБ.2				ARK3				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	2	
9			1ПА9	ARK3				КПБ.3				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	2	
10			1ПА10	БП				ПУ				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	2	
11			1ПА11	БП				КПБ.1				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	2	
12			1ПА12	БП				КПБ.2				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	2	
13			1ПА13	БП				КПБ.3				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	2	
14			2ППА1.1	ARK2				2ВТН1				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	6	
15			2ППА1.2	2ВТН1				2ВТН2				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	9	
16			2ППА1.3	2ВТН2				2ВТН3				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	11	
17			2ППА1.4	2ВТН3				2ВТН4				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	7	
18			2ППА1.5	2ВТН4				2ВТН5				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	12	
19			2ППА2.1	ARK2				2ВТН6				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	6	
20			2ППА2.2	2ВТН6				2ВТН7				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	7	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

РД 001.07.19 АСПТ/ПС. ЖК										Лист
										2

№  П/П	НАИМЕНОВАНИЕ  МОНТАЖНОЙ  ЕДИНИЦЫ	№  ПОЛ-  КИ	МАРКИРОВКА  КАБЕЛЯ	ОТКУДА	КООРДИ-			КУДА	КООРДИ-			ЗАВОДСКАЯ  МАРКА  КАБЕЛЯ	СЕЧЕНИЕ  КАБЕЛЯ	ДЛИНА  (М)	ТРАССИРОВКА  КАБЕЛЯ
					НАТЫ				НАТЫ						
					X	Y	Z		X	Y	Z				
21	Автоматическа система пожаротушения и пожарной сигнализации помещений конструкторской группы, архива ПТО		2ППА2.2	2ВТН7				2ВТН8				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	5	
22			2ППА2.3	2ВТН8				2ВТН9				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	11	
23			2ППА2.4	2ВТН9				2ВТН10				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	7	
24			2ППА2.5	2ВТН10				2ВТН11				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	12	
25			2ППА2.6	2ВТН11				2ВТН12				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	4	
26			2ППА3.1	ARK2				2ВІАІ1				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	5	
27			2ППА3.2	2ВІАІ1				2ВІАІ2				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	15	
28			2ППА3.3	ARK2				2ВІАІ3				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	5	
29			2ППА3.4	2ВІАІ3				2ВІАІ4				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	15	
30			2ППА4.1	ARK2				2ВІАІ5				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	5	
31			2ППА4.2	2ВІАІ5				2ВІАІ6				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	3	
32			2ППА4.3	2ВІАІ6				2ВІАІ7				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	15	
33			2ППА4.4	2ВІАІ7				2ВІАІ8				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	3	
34			2ППА5.1	ARK2				2ВТМ1				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	6	
35			2ППА5.2	2ВТМ1				2ВТМ2				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	15	
36			2ППА6.1	ARK2				2ТМ1				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	6	
37			2ППА6.2	2ТМ1				2ТМ2				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	15	
38			2ППА7.1	ARK2				2ВGB1				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	6	
39			2ППА7.2	2ВGB1				2ВGB2				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,5	15	
40				2ППА8	ARK2				2АГС1				КПСЭн2(А)-FRLS	2х2х0,75	8

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ  МОНТАЖНОЙ  ЕДИНИЦЫ	№  ПОЛ-  КИ	МАРКИРОВКА  КАБЕЛЯ	ОТКУДА	КООРДИ-			КУДА	КООРДИ-			ЗАВОДСКАЯ  МАРКА  КАБЕЛЯ	СЕЧЕНИЕ  КАБЕЛЯ	ДЛИНА  (М)	ТРАССИРОВКА  КАБЕЛЯ
					НАТЫ				НАТЫ						
					Х	У	З		Х	У	З				
41	Автоматическа система пожаротушения и пожарной сигнализации помещений конструкторской группы, архива ПТО		2ППА9.1	КПБ.1				2АГС2				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	6	
42			2ППА9.2	КПБ.1				2АГС3				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	7	
43			2ППА9.3	КПБ.1				2АГС4				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	14	
44			2ППА9.4	КПБ.1				2АГС5				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	19	
45			2ППА10.1	КПБ.2				2АГС6				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	29	
46			2ППА10.2	КПБ.2				2АГС7				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	24	
47			2ППА10.3	КПБ.2				2АГС8				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	17	
48			3ППА1.1	АРК3				3ВТН1				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,5	28	
49			3ППА1.2	3ВТН1				3ВТН2				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,5	3	
50			3ППА2.1	АРК3				3ВТН3				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,5	28	
51			3ППА2.2	3ВТН3				3ВТН4				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,5	3	
52			3ППА3.1	АРК3				3ВИА1				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	33	
53			3ППА3.2	АРК3				3ВИА2				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	33	
54			3ППА4.1	АРК3				3ВИА1				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	33	
55			3ППА4.2	3ВИА1				3ВИА2				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	3	
56			3ППА5	АРК3				3ВТМ1				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,5	33	
57			3ППА6	АРК3				3ТМ1				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,5	33	
58			3ППА7	АРК3				3ВГВ1				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,5	33	
59			3ППА8	АРК3				3АГС1				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	28	
60				3ППА9	КПБ.3				3АГС2				КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75	33

Инв. №подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ  МОНТАЖНОЙ  ЕДИНИЦЫ	№  ПОЛ-  КИ	МАРКИРОВКА  КАБЕЛЯ	ОТКУДА	КООРДИ-			КУДА	КООРДИ-			ЗАВОДСКАЯ  МАРКА  КАБЕЛЯ	СЕЧЕНИЕ  КАБЕЛЯ	ДЛИНА  (М)	ТРАССИРОВКА  КАБЕЛЯ
					НАТЫ				НАТЫ						
					Х	У	З		Х	У	З				
61	Автоматическа система пожаротушения и пожарной сигнализации помещений конструкторской группы, архива ПТО		ШС 1ВТН1-1ВТН12	ARK1				1ВТН12				КПСЭнз(А)-FRLS	2х2х0,5	40	
62			ШС 1ВТН12-1ВТН22	ARK1				1ВТН22				КПСЭнз(А)-FRLS	2х2х0,5	60	
63			ШС 1ВIALS-1ВIALS3	ARK1				1ВIALS3				КПСЭнз(А)-FRLS	2х2х0,75	47	
64			ШС 1ВIAL-1ВIAL3	ARK1				1ВIAL3				КПСЭнз(А)-FRLS	2х2х0,75	47	
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															

						РД 001.07.19 АСПТ/ПС. ЖК	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		