

Сводная спецификация на кабели (в метрах)

№ П/П	Наименование конвейера	КПСЭнг (А)- FRLS				ВВГнг-FRLS	
		2х2х0,5	2х2х0,75	2х2х1			
1	Питание и сеть	12	6			44	
2	Автоматическая система пожаротушения	160	190				
3	Автоматическая система пожарной сигнализации	261	257				
4							
5							
6							
7							
8							
9	Всего	433	453			44	

Внимание!

1. Перед нарезкой кабеля длины проверить по месту.
2. Транзитные кабели проложить на тросу
3. Опуски до оборудования и коммутационных коробок выполнить в металлорукаве
4. Кабельные трассы на чертежах указаны условно перед разметкой и монтажом уточнить по месту

Дополнительные подписи:			
	Нач. отд.		
Инв. №подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	

						РД 001.07.19 АСПТ/ПС. ЭЧ			
						АО "Красноярская ТЭЦ-1"			
Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подп.	Дата				
ГИП		Грязев Ю.Н.			07*2019	Автоматическая система пожаротушения и пожарной сигнализации помещений конструкторской группы, архива ПТО	Стадия	Лист	Листов
Проверил							РД	1	5
Н. Контр.									
Разраб.		Грязев А.Н.			07*2019	Журнал кабельный	ООО НПЦ "СПБ" г. Красноярск 2019 г.		
Утвердил									